



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«02» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 45

В период с «07» марта 2018 года по «02» апреля 2018 года по адресу: г. Ярославль, пр-т. Ленина, д.32

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «01» марта 2018 года № 45

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 214» (далее – МДОУ «Детский сад № 214»).

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «07» марта 2018 года по 11 час. 00 мин. «02» апреля 2018 года

Общая продолжительность проверки: (17 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 214» Збаранская Татьяна Александровна (распоряжение направлено 01.03.18 года в 15 час. 56 мин. по эл. почте)

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Лагузова Юлия Анатольевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий «Детский сад № 214» Збаранская Т.А.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Помещения детского сада расположены на первом этаже 5-ти этажного кирпичного здания (жилой дом), 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещений Ф 1.1, отопление центральное водяное. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала (Договор с ООО «Спецавтоматика» № 600170-ЦТО от 09.01.2018 г.). Проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Договор с ООО «ЧОО «АВМ-Безопасность» № 17-12/2017-ТО от 09.01.2018 г.), на объекте имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности. Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями нормативных документов, на объекте имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности.

Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована)

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91\*), а именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

На объекте имеется действующее предписание № 288/1/1 от 29.11.2017 года, со сроком устранения 01.10.2018 года.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	ст.1, 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ. п. 50 правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 с изменениями, вступающими в силу с 26 сентября 2017 года) ( далее ППР в РФ)	МДОУ «Детский сад № 214»
2.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа выполнена с нарушением нормативных документов по пожарной безопасности (в перечне вопросов не учтена специфика деятельности учреждения)	ст.1, 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, раздел II п.7 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» (приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645)	МДОУ «Детский сад № 214»
3.	Руководитель организации не прошел обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре (Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу)	ст.1, 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, раздел III п.31, 32 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» (приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645)	МДОУ «Детский сад № 214»
4.	Не установлены соответствующим образом огнетушители, имеющий полную массу менее 15 кг в помещениях здания (расположены на высоте более 1,5 м.)	ст.1, 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, п.480 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад № 214»
5.	В здании детского сада отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие кнопки включения средств и систем пожарной автоматики, а также места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (огнетушителей)	ст.1, 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, п. 33, 43 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад № 214»

